



COMUNICADO OFICIAL

CENTRO COMERCIAL PORTAL DE LA 80 P.H.

Bogotá, 26 de enero de 2025

El Centro Comercial Portal de la 80 PH informa al Público en general que debido a fuertes vientos registrados en la mañana en la zona, se presentó una aparente afectación en fachada sobre el costado sur oriental de la copropiedad (al parecer y hasta verificación técnica) generó el desprendimiento de un fragmento de lámina de superboard de medidas aproximadas 1.20 x 0.8.

Lamentablemente el fragmento de lámina cayó en espacio público impactando a una persona que transitaba en ese momento.

De manera inmediata el Centro Comercial activó el protocolo de seguridad y por parte del servicio de enfermería del Centro Comercial se prestó atención médica primaria en sitio, procediendo al llamado inmediato de ambulancia y al traslado hacia el Hospital de Engativá.

Hasta el momento se establece de manera preliminar que el afectado sufrió una lesión en uno de los dedos de la mano derecha y está siendo atendido por el equipo médico de la institución.

El equipo de administración de la copropiedad lamenta profundamente el accidente ocurrido y se solidariza con el afectado esperando su pronta recuperación.

Informamos igualmente que la copropiedad ya adoptó todas las medidas necesarias de control de riesgo, cerrando la zona para garantizar la seguridad de clientes y transeúntes y prevenir cualquier situación adicional.

Atentamente,

Gerente General
Centro Comercial Portal de la 80 P.H.